

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Норма на единицу (л/сут) | Нормативный документ, на основании которого установлена норма водопотребления на единицу | Кол-во единиц (водопотребителей) | Водопотребление, м³/сут. | | | | Водоотведение, м³/сут. | | | Примечание (ливневая канализ., безвозвратные потери, выгреб и др.) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | Кол-во дней в году | | | | Питьевые нужды | | Технические нужды | | ВСЕГО | На очистные сооружения других предприятий | На собственные очистные сооружения | |
| | | | | | | м³/сут. | м³/год. | м³/сут. | м³/год. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| I. | <u>Собственные нужды</u> | | | | | | | | | | | | |
| | Здание учебного корпуса | <u>1 работник</u> 305 | 15 | СП 30.13330.2016 Таб. А.2. п.9 | 25 | 1,02 | 311,12 | | | 1,02 | 1,02 | | |
| | Здание склада | <u>1 работник</u> 365 | 15 | СП 30.13330.2016 Таб. А.2. п.9 | 6 | 0,16 | 58,80 | | | 0,16 | 0,16 | | |
| | Котельная с сетью | 365 | | СП 30.13330.2016 Таб. А.2. п.20 | | | | 0,90 | 328,12 | 0,90 | 0,90 | | |
| | На перспективу развития | | | | | 0,12 | 36,99 | 0,09 | 32,81 | 0,21 | 0,21 | | |
| | ВСЕГО | | | | | 1,30 | 406,91 | 0,99 | 360,93 | 2,29 | 2,29 | | |

ВСЕГО водопотребление :
на питьевые нужды 1,30
на технические нужды 0,99

ВСЕГО водоотведение :
на о/с других предприятий (в городские сети) 0,00
на собственные очистные сооружения 2,29
б/в потери 0,00